


维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	环宇·国际广场3号楼客梯的制动器、DC-DC电源损坏更换		
工程地点	莆田市荔城区镇海街道文献东路1769号		
施工单位	莆田市恒菱机电设备有限公司		
监理单位			
开工时间	2023.10.25	竣工时间	2023.11.1
工程造价	(含税) ¥12610元 (大写: 壹万贰仟陆佰壹拾元整)		
工程验收时间	2023.11.1		
工程概况	环宇·国际广场3号楼客梯的制动器、DC-DC电源损坏, 3号楼客梯的制动器经长期工作运行摩擦而产生消耗磨损, 导致作用失效。DC-DC电源经维保人员检测, 电源存在有输入无输出的故障, 2个配件损坏导致电梯停运, 现对2个损坏配件进行更换。		
验收内容	对3号楼新更换制动器、DC-DC电源的客梯进行调试, 整体测试运行正常。		
综合验收结论	验收合格。		

参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	单位：(盖章) 参加人员：林荣深 (签字) 刘世杰 2023年11月1日
	监理单位意见	单位：(盖章) 参加人员：(签字) 年 月 日
	业主委员会或 所在社区意见	单位：(盖章) 参加人员：(签字) 2023年11月1日
	物业服务企业意见	单位：(盖章) 参加人员：刘玉琼 (签字) 2023年11月1日



参加工程验收业主代表表

签名	身份证号	房产权证号	意见	联系电话
		07148		
		9033	同意	
		7167		
		301	同意	
		07157		
		01	同意	
		07188		
		703	同意	
		07224		
		401	同意	
		054		
		07156	同意	

