

巨安物业服务有限公司 维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	巨岸幸福城二期、三期 9 号楼客梯曳引轮轴承损坏更换		
工程地点	莆田市荔城区西天尾镇同心西路 618 号		
施工单位	蒂升电梯（中国）有限公司福建分公司		
监理单位			
开工时间	2025.6.30	竣工时间	2025.6.30
工程造价	7658 元		
工程验收时间	2025.6.30		
工程概况	巨岸幸福城二期、三期 9 号楼客梯曳引轮轴承损坏更换，该电梯使用寿命已超九年，曳引轮轴承损坏，现在已经达不到有效运转的效果/存在异响，同时存在安全隐患，出于保证乘客人身安全与设备保持最佳性能考虑，需要及时更换客梯曳引轮轴承。		
验收内容	巨岸幸福城二期、三期 9 号楼客梯更换曳引轮轴承后，启动该电梯试运行，电梯曳引轮异响已消除，电梯运行正常。		
综合验收结论	符合验收要求，电梯可以正常使用，验收合格。		

参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	单位:  (盖章) 参加人员: 施子仁 (签字) 叶铸明 2025年6月30日
	监理单位意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 年 月 日
	业主委员会或 所在社区意见	单位: (盖章) 参加人员: 吴建 (签字)  2025年6月30日
	物业服务企业 意见	单位:  (盖章) 参加人员: 曾碧青 (签字) 陈如昂 2025年6月30日



序号	签名	身份证号	房产权 证号	意见 (同意)	联系电话
9#709			LC000060 254972	同意	
加 9#204			LC000069	同意	
9#260			26 LC000110	同意	
9#1802			228191X LC912752	同意	
4#707			09281977	同意	
9#601			3018 LC912744	同意	
验					
收					
业					
主					
代					
表					

同意

同意

同意

同意

35010210040270

管理有限公司

35010210040270