

维修和更新、改造工程竣工验收报告

项目名称	名成佳园 4#楼 3 梯位 1#电梯 MF4 板、称重盒、MF3 板、机房主控制板、轿厢显示板、轿内话机、外呼显示板、轿厢按钮损坏更换		
项目地点	名成佳园 4#楼 3 梯位 1#电梯内		
施工单位	莆田市海西科技发展有限公司		
监理单位	//		
开工时间	2024 年 10 月 22 日	竣工时间	2024 年 10 月 24 日
工程造价	15635 元		
工程验收时间	2024 年 10 月 24 日		
工程概况	名成佳园 4#楼 3 梯位 1#电梯 MF4 板、称重盒、MF3 板、机房主控制板、轿厢显示板、轿内话机、外呼显示板、轿厢按钮损坏严重，需更换配件。		
验收内容	名成佳园 4#楼 3 梯位 1#电梯 MF4 板、称重盒、MF3 板、机房主控制板、轿厢显示板、轿内话机、外呼显示板、轿厢按钮更换后，试验运行正常。		
综合验收结论	名成佳园 4#楼 3 梯位 1#电梯 MF4 板、称重盒、MF3 板、机房主控制板、轿厢显示板、轿内话机、外呼显示板、轿厢按钮更换后功能正常，验收合格。		



参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	 单位: (盖章) 参加人员: 吴兴 胡玉锋 (签字) 2024 年 10 月 24 日
	监理单位意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 年 月 日
	业主委员会或所在社区意见	 单位: (盖章) 参加人员: (签字) 2024 年 10 月 24 日
	物业服务企业意见	 单位: (盖章) 参加人员: (签字) 2024 年 10 月 24 日

街道拱



发展



a) 物业



3029291

街道拱



业



	房产权证号	意见	联系电话
	82 LC002396	同意	
	1 LC002396	同意	
	24 LC002394	同意	
	5 LC002307	同意	
	5 LC002307	同意	
	274527 LC002311	同意	
	9 LC012698	同意	
	01142X LC022605	同意	

验 收 业 主 代 表				

