

维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	骏隆·好地方1号楼东梯曳引钢丝绳、轿顶手持灯、对重轮组件;西梯滚动导靴、五方对讲机损坏更换		
工程地点	莆田市荔城区镇海街道丰美路1166号		
施工单位	蒂升电梯(中国)有限公司福建分公司		
监理单位			
开工时间	2025.5.7	竣工时间	2025.5.10
工程造价	37686.6 元		
工程验收时间	2025.5.10		
工程概况	施工方将材料运至施工现场后,甲方负责对现场施工的配件质量、数量及型号核实,确保施工方施工所用的配件满足要求。施工方按照甲方的要求保质保量完成骏隆·好地方1号楼东梯曳引钢丝绳、轿顶手持灯、对重轮组件;西梯滚动导靴、五方对讲机损坏更换。		
验收内容	骏隆·好地方1号楼东梯曳引钢丝绳、轿顶手持灯、轿厢滚动导靴、西梯对重滚动导靴、五方对讲话机损坏更换,更换后电梯运行正常,无异常现象。		
综合验收结论	电梯运行正常,验收合格。		



参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	 单位: (盖章) 参加人员: (签字) 庄思文 2025年5月10日
	监理单位意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 年 月 日
	业主委员会或 所在社区意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字)  2025年5月10日
	物业服务企业 意见	 单位: (盖章) 参加人员: (签字) 陈元珠 林琼英 2025年5月10日

 居民委员









参 加 工 程 验 收 业 主 代 表	签名	身份证号	房产权 证号	意见	联系电话
✓			2018LC 911041	同意	
✓			2018LC 911666	同意	
✓			2018LC 911636	同意	
✓			2018LC911 011	同意	
✓			2018LC911 020	同意	
✓			2018LC 911038	同意	

