

维修和更新、改造工程竣工验收报告

项目名称	中港实业锦江大楼（凯天铂宫小区）B#幢 B2 栋 B2-L6#电梯更换轿顶轮、轿顶板		
项目地点	中港实业锦江大楼（凯天铂宫小区）B#幢 B2 栋 B2-L6#电梯内		
施工单位	莆田市海西科技发展有限公司		
监理单位	// // //		
开工时间	2025 年 5 月 24 日	竣工时间	2025 年 5 月 26 日
工程造价	11670 元		
工程验收时间	2025 年 5 月 26 日		
工程概况	中港实业锦江大楼（凯天铂宫小区）B#幢 B2 栋 B2-L6#电梯轿顶轮一个轴承损坏、另一个轴承异响，轿顶板性能不稳定，需更换配件。		
验收内容	中港实业锦江大楼（凯天铂宫小区）B#幢 B2 栋 B2-L6#电梯轿顶轮、轿顶板更换后，试验运行正常。		
综合验收结论	中港实业锦江大楼（凯天铂宫小区）B#幢 B2 栋 B2-L6#电梯轿顶轮、轿顶板更换后功能正常，验收合格。		



参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	单位: (盖章) 参加人员: 吴德寿 (签字) 余元钢 年 5 月 26 日
	监理单位意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 年 月 日
	业主委员会或所在社区意见	单位: (盖章) 参加人员: 李德武 (签字) 2025 年 5 月 26 日
	物业服务企业意见	单位: (盖章) 参加人员: 吴丽红 (签字) 林仁武 2025 年 5 月 26 日



