


紧急使用住宅专项维修资金项目现场勘验报告

申请人：福建省万嘉兴物业服务有限公司（盖章）

小区名称	环宇·国际广场		
勘验位置	荔城区镇海街道文献东路 1769 号 环宇·国际广场	勘验时间	2025. 2. 9
勘验内容	环宇·国际广场 2 号楼 1 梯客梯钢丝绳经长期工作运行摩擦而产生消耗磨损，钢丝绳出现断股，此情况存在严重安全隐患，钢丝绳断股导致电梯停运。		
勘验结论	因涉及到居民的安全问题，需要紧急维修。		
勘验人签名			
专业人员			