



9 三方签字. 1 三方签字

维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	海峡国际商贸城 (ECO) A.F 地块一、二期 18 号楼 2 单元 3 号梯补偿缆断裂更换		
工程地点	莆田市荔城区新度镇迎宾大街 88 号		
施工单位	莆田市聿宏机电设备有限公司		
监理单位			
开工时间	2025.6.16	竣工时间	2025.6.16
工程造价	13630 元		
工程验收时间	2025.6.16		
工程概况	根据现场查勘, 海峡国际商贸城 (ECO) A.F 地块一、二期 18 号楼 2 单元 3 号梯补偿缆断裂存在安全隐患, 无法正常使用。		
验收内容	海峡国际商贸城 (ECO) A.F 地块一、二期 18 号楼 2 单元 3 号梯补偿缆断裂, 经电梯技术员更换后恢复正常使用。		
综合验收结论	验收合格		

参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	 单位: (盖章) 参加人员: 胡方 王逸弘 (签字) 2025年6月16日
	监理单位意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 年 月 日
	业主委员会或 所在社区意见	 单位: (盖章) 参加人员: 陈峰 (签字) 2025年6月16日
	物业服务企业 意见	单位: (盖章) 参加人员: 董子舟 黄利勇 (签字)  2025年6月16日

	签名	身份证号	房产权 证号	意见	联系电话
参 加 工 程 验 收 业 主 代 表			18#704	同意	
			18#1204	同意	
			18#1006	同意	
			914 18-306	同意	
			18-706	同意	
			18-404	同意	

0025384

0025384

0025384