

维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	莆田万科城项目 G 地块 1 号楼 AB 电梯 曳引钢丝绳、曳引轮损坏更换	
工程地点	莆田市荔城区尚勤街 1999 号 莆田万科城项目 G 地块 1 号楼	
施工单位	福建万御电梯有限公司	
监理单位		
开工时间	2024 年 11 月 19 日	竣工时间 2024 年 12 月 03 日
工程造价	人民币叁万捌仟陆佰玖拾陆元整 (¥ 38696 元)	
工程验收时间	2024 年 12 月 03 日	
工程概况	莆田万科城项目 G 地块 1 号楼 AB 电梯运行已有 7 年半，频繁出现晃动、抖动、钢丝绳断股磨损等情况，存在安全隐患，经现场评估需进行曳引钢丝绳、曳引轮更换。更换维修后，电梯正常运行、无异常且平稳。	
验收内容	曳引轮、钢丝绳使用状态良好，运行稳定无异常，电梯试运行无抖动晃动现象。	
综合验收结论	电梯运行稳定，无晃动，验收合格	



参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 叶金方 林伟力 2024年 12月 03日
	监理单位意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 年 月 日
	业主委员会或 所在社区意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 李朝阳 2024年 12月 03日
	物业服务企业 意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 王凤杰, 王涵彬 2024年 12月 03日



参 加 工 程 验 收 业 主 代 表	签 名	身份证号	房 产 权 证 号	意 见	联 系 电 话

