

维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	莆田万科城项目 C 地块 2 号楼客货梯曳引钢丝绳断股、曳引轮磨损更换		
工程地点	莆田市荔城区拱辰街道荔湖路 1818 号 莆田万科城项目 C 地块 2 号楼		
施工单位	福建万御电梯有限公司		
监理单位	/		
开工时间	2024年12月06日	竣工时间	2024年12月20日
工程造价	人民币肆万贰仟伍佰捌拾肆元整(¥42584.00 元)		
工程验收时间	2024年12月20日		
工程概况	莆田万科城项目 C 地块 2 号楼客货梯运行已有十年半, 频繁出现晃动、抖动、钢丝绳断股磨损等情况, 存在安全隐患, 经现场评估需进行曳引钢丝绳、曳引轮更换。更换维修后, 电梯正常运行、无异常且平稳。		
验收内容	曳引轮、钢丝绳使用状态良好, 运行稳定无异常, 电梯试运行无抖动晃动现象。		
综合验收结论	电梯运行稳定, 无晃动, 验收合格		



参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	单位：(盖章) 参加人员：(签字) 叶金方 林伟力 2024年12月20日
	监理单位意见	单位：(盖章) 参加人员：(签字) 年 月 日
	业主委员会或 所在社区意见	单位：(盖章) 参加人员：(签字) 彭志平 胡益浩 2024年12月20日
	物业服务企业 意见	单位：(盖章) 参加人员：(签字) 王凤杰, 王涵彬 2024年12月20日



江宁区档案馆

参加工程验收业主代表	签名	身份证号	房产权证号	意见	联系电话

2803

100245003

档案馆

江宁区

